GMINA SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz

Siewierz, dnia 15 lutego 2021 r.

RIFZP-VII.271.1.2021

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **Wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku gminnym remizy OSP Żelisławice** wyjaśniamy:

Zapytanie 1:
W związku z błędami w zestawieniu materiałów proszę o wyjaśnienie jaką aparaturę zastosować w tablicy rozdzielczej TYM.
W punkcie 3.3 p.p. 11 widnieje wyłącznik różnicowonadprądowy P344 B16 30 AC – taka aparatura nie jest produkowana. Produkowana jest aparatura P344 C16 30 AC – proszę o precyzyjne określenie, czy ten typ można zainstalować, czy zastosować inne rozwiązanie zgodne z normami w tym zakresie.
Odpowiedź 1:
Proszę zastosować wyłącznik różnicowo nadprądowy KZS-4M 3p+N AC B16/0.03 lub równoważne.

Zapytanie 2:
W punkcie 3.6 widnieje oprawa wstropowa PURE 1 282000 LED 940 IP65 – proszę o precyzyjne określenie typu oprawy oświetleniowej lub wyrażenie zgody na zastosowanie opraw innego typu i innego producenta.
Odpowiedź 2:
Oprawa została błędnie opisana w zestawieniu materiałów. Proszę zastosować oprawę PURE 1 597 2812000 LED 940 4800lm 45W; IP lub równoważne.

BURMISTRZ
.....
mgr Zdzisław Banaś

Do wiadomości:
1. Wykonawcy wg załączonej listy
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. A/a